



ANVISNINGAR

SKÅPET GRUNDLÄGGS FROSTFRITT ELLER PÅ EJ TJULFÄRLIGT MATERIAL. GRUNDLÄGGNINGSMATERIALET KAN UTFÖRAS AV NATURLIGT LAGRAD FRIKTIONSJORD ELLER FAST TORRSKORPELERA UNDERLAGRAD AV NATURLIGT LAGRAD FRIKTIONSJORD. KOEFFICIENTEN ENL. SBN 80 TAB 23: 2332 SKALL VARA $\geq 0,2$. MATERIAL SOM MEDFÖR RISK FÖR SÄTTNINGAR FÅR EJ ANVÄNDAS. GRUNDLÄGGNING FÅR EJ UTFÖRAS PÅ TJULAD MARK. ÅTERFYLNING SKER MED FRIKTIONSMATERIAL SOM KOMPRIMERAS ENL. SBN 80 23: 4

OM EN DEL AV SKÅPET GRUNDLÄGGS PÅ BERG OCH ÖVRIG DEL PÅ FRIKTIONSJORD SKALL BERGET SPRÄNGAS BORT NER TILL 500MM UNDER DRÄNERINGSLAGRET. DRÄNERING ANDRDNAS ENL. SBN 80 32:22. DRÄNERINGSLAGRET UTFÖRS AV MINST 150MM MAKADAM ELLER SINGEL.

DRÄNERINGSLAGRET AVJÄMNAS MED 20MM KROSSGRUS, MELLAN DRÄNLÄGER OCH GRUS PLACERAS EN FIBERDUK FÖR ATT HINDRA GRUS ATT TRÄNGA NER I DRÄNLAGRET.

DRÄNERINGSLEDNING LÄGGS I LUTNING MED HÖGSTA VATTENGÅNG MINST LIKA DJUPT SOM ANSLUTANDE DRÄNERINGSLAGERS UNDERKANT. DRÄNERINGSLEDNING ÅLEDS ENL. SBN 80 51:3.

ÖVANSTÅENDE ANVISNINGAR UTFÖR ENDAST EN REKOMMENDATION OCH INNEBÄR EJ ATT VI PÅTÄGER OSS ANSVAR FÖR SKADA PÅ BYGGNADEDELAR ELLER ANNAN SAK, PERSON ELLER FÄRHÄGHEITSSKADA SOM ORSAKATS AV BRISTER I GRUNDLÄGGNINGEN.

SEKTION GENOM SCHAKTGRÖP 1:50

PLAN ÖVER SCHAKTGRÖP 1:50

BET	ANT	ANDRAGEN ANSER	DATUM	SIGN
BYGGHANDLING				
IPC TEKNIK AB				
KOPPLINGSSKÅPET BJÖRN				
SCHAKTRITNING				
ARSTONA PRECON Vindings Hed · 311 50 FALKENBERG Tel 0346-554 00 · Fax 0346-198 71		BYGGHANDLING R. ANDERSSON H.J.		
SKALA	1:50	BYGGNADSSKISS	R. ANDERSSON	
DATUM	020507	PROJEKTSKISS	H.J.	
PROJEKTSKISS	RUNE HEED		BYGG NR	311172
			NUMMER	93-0010
			P.O. NUMMER	
			BET	